

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 62488-2**  
Edition 1.0 2017-07

**POWER LINE COMMUNICATION SYSTEMS FOR  
POWER UTILITY APPLICATIONS –**

**Part 2: Analogue power line carrier terminals or  
APLC**

**IEC 62488-2**  
Édition 1.0 2017-07

**SYSTEMES DE COMMUNICATION SUR LIGNES  
D'ENERGIE POUR LES APPLICATIONS DES  
COMPAGNIES D'ELECTRICITE –**

**Partie 2: Equipements terminaux à courants  
porteurs sur lignes d'énergie analogiques ou  
APLC**

**CORRIGENDUM 2**

**7.4.3 OSB**

*Replace the second sentence of the third paragraph of 7.4.3 with the following new text:*

The APLC shall generate appropriate test signals from 50 Hz to 3 400 Hz at the TX port.

**7.4.3 OSB**

*Remplacer la deuxième phrase du troisième alinéa de 7.4.3 par le nouveau text suivant:*

L'APLC doit générer les signaux appropriés au port TX pour les fréquences de 50 Hz à 3 400 Hz.