



IEC 60953-3

Edition 2.0 2022-07

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Rules for steam turbine thermal acceptance tests –
Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines**

**Règles pour les essais thermiques de réception des turbines à vapeur –
Partie 3: Essais de vérification des performances thermiques des turbines à
vapeur rénovées**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 27.040

ISBN 978-2-8322-3974-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	8
INTRODUCTION	10
1 Scope	13
1.1 General	13
1.2 Object	13
1.3 Matters to be considered in the contract	13
2 Normative references	13
3 Units, symbols, terms and definitions	14
3.1 General	14
3.2 Symbols, units	14
3.3 Subscripts, superscripts and definitions	14
3.4 Guarantee parameters	16
3.4.1 Guidance on guarantee parameters	16
3.4.2 Thermal efficiency	16
3.4.3 Heat rate	16
3.4.4 Thermodynamic efficiency	16
3.4.5 Steam rate	16
3.4.6 Main steam flow capacity	16
3.4.7 Power output	16
3.4.8 Guarantee values for extraction and mixed-pressure turbines	16
3.4.9 Thermal Load Capacity (for Nuclear applications)	16
3.5 Additional guarantee parameters	16
3.5.1 General	16
3.5.2 Cylinder isentropic efficiency – expansion in superheated region	16
3.5.3 Cylinder isentropic efficiency – expansion involving wet region	17
3.5.4 Pressure loss	19
3.5.5 Flow-passing capacity (FPC)	19
4 Guiding principles	19
4.1 Advance planning for test	19
4.2 Preparatory agreements and arrangements for tests	20
4.3 Planning of the test	20
4.3.1 Time for verification tests	20
4.3.2 Direction of acceptance tests	21
4.4 Preparation of the tests	21
4.4.1 Condition of the plant	21
4.4.2 Condition of the steam turbine	22
4.4.3 Condition of the condenser	22
4.4.4 Isolation of the cycle	22
4.4.5 Checks for leakage of condenser and feed water heaters	22
4.4.6 Cleanliness of the steam strainers	22
4.4.7 Checking of the test measuring equipment	22
4.5 Comparison measurements	22
4.6 Settings for test	23
4.6.1 Load settings	23
4.6.2 Special settings	23
4.7 Preliminary tests	23
4.8 Acceptance tests	23

4.8.1	Constancy of test conditions	23
4.8.2	Maximum deviation and fluctuation in test conditions	23
4.8.3	Duration of test runs and frequency of reading.....	23
4.8.4	Reading of integrating measuring instruments	23
4.8.5	Alternative methods.....	23
4.8.6	Recording of tests	23
4.8.7	Additional measurement	23
4.8.8	Preliminary calculations	23
4.8.9	Consistency and number of tests	24
4.9	Repetition of acceptance tests	24
4.10	Guidance on retrofit guarantees	24
4.10.1	General	24
4.10.2	Absolute guarantees	25
4.10.3	Relative guarantees.....	26
5	Measuring techniques and measuring instruments	27
5.1	Overview.....	27
5.1.1	Instrument accuracy requirements	27
5.1.2	Measuring instruments.....	27
5.1.3	Measuring uncertainty	27
5.1.4	Calibration of instruments	27
5.1.5	Alternative instrumentation	27
5.1.6	Consistency of pre- and post-retrofit tests.....	27
5.2	Measurement of power.....	27
5.2.1	Determination of mechanical turbine output	27
5.2.2	Measurement of boiler feed pump power	27
5.2.3	Determination of electrical power of a turbine generator	28
5.2.4	Measurement of electrical power	28
5.2.5	Electrical instrument connections.....	28
5.2.6	Electrical instruments	28
5.2.7	Instrument transformers.....	28
5.2.8	Determination of electrical power of pre- and post-retrofit tests	28
5.3	Flow measurement.....	28
5.3.1	Determination of flows to be measured	28
5.3.2	Measurement of primary flow.....	29
5.3.3	Installation and location of flow measuring devices.....	29
5.3.4	Calibration of primary flow devices for water flow	29
5.3.5	Inspection of flow measuring devices.....	29
5.3.6	Differential pressure measurements.....	30
5.3.7	Water flow fluctuation	30
5.3.8	Secondary flow measurements	30
5.3.9	Occasional secondary flows.....	31
5.3.10	Density of water and steam	31
5.3.11	Determination of cooling water flow of condenser	31
5.4	Pressure measurement (excluding condensing turbine exhaust pressure)	31
5.4.1	Pressures to be measured	31
5.4.2	Instruments	31
5.4.3	Main pressure measurements	31
5.4.4	Pressure tapping holes and connecting lines	31
5.4.5	Shut-off valves.....	32

5.4.6	Calibration of pressure measuring devices.....	32
5.4.7	Atmospheric pressure	32
5.4.8	Correction of readings	32
5.5	Condensing turbine exhaust pressure measurement	32
5.5.1	General	32
5.5.2	Plane of measurement	32
5.5.3	Pressure taps	32
5.5.4	Manifolds.....	32
5.5.5	Connecting lines	32
5.5.6	Instruments	32
5.5.7	Calibration	32
5.6	Temperature measurement	33
5.6.1	Points of temperature measurement	33
5.6.2	Instruments	33
5.6.3	Main temperature measurements	33
5.6.4	Feed train temperature measurements (including bled steam)	33
5.6.5	Condenser cooling water temperature measurement	33
5.6.6	Thermometer wells	33
5.6.7	Precautions to be observed in the measurement of temperature	33
5.7	Steam quality determination.....	33
5.7.1	General	33
5.7.2	Tracer technique.....	33
5.7.3	Condensing method.....	33
5.7.4	Constant rate injection method	33
5.7.5	Extraction enthalpy determined by constant rate injection method	33
5.7.6	Tracers and their use.....	34
5.7.7	Use of tracer techniques in retrofit applications	34
5.8	Time measurement	34
5.9	Speed measurement	34
6	Evaluation of tests	34
6.1	Preparation of evaluation	34
6.2	Computation of results	35
6.2.1	Calculation of average values of instrument readings	35
6.2.2	Correction and conversion of averaged readings	35
6.2.3	Checking of measured data	35
6.2.4	Thermodynamic properties of steam and water.....	36
6.2.5	Calculation of test results	36
7	Corrections of test results and comparison with guarantee	39
7.1	Guarantee values and guarantee conditions	39
7.1.1	Guarantee values and guarantee conditions specific to retrofits.....	39
7.2	Correction of initial steam flow capacity	40
7.3	Correction of output	40
7.3.1	Correction of maximum output	40
7.3.2	Correction of Output with specified initial steam flow	40
7.4	Correction of the thermal performance	40
7.5	Definition and application of correction values	40
7.6	Correction methods.....	40
7.6.1	General	40
7.6.2	Correction by heat balance calculation	40

7.6.3	Correction by use of correction curves prepared by the manufacturer	41
7.6.4	Tests to determine correction values	41
7.7	Variables to be considered in the correction of specific turbine cycles.....	41
7.7.1	Scope of corrections	41
7.7.2	Turbines with regenerative feed-water heating.....	41
7.7.3	Turbines which have no provision for the addition or extraction of steam after partial expansion	41
7.7.4	Turbines with steam extraction for purposes other than feed-water heating (extraction turbines)	41
7.7.5	Other types of turbine	41
7.8	Guarantee comparison.....	41
7.8.1	Tolerance and weighting.....	41
7.8.2	Guarantee comparison with locus curve.....	41
7.8.3	Guarantee comparison with guarantee point	41
7.8.4	Guarantee comparison for turbines with throttle governing.....	41
7.8.5	Guarantee comparison for extraction turbines.....	41
7.8.6	Additional consideration for retrofit guarantee comparison.....	42
7.9	Deterioration of turbine performance (ageing)	42
7.9.1	Timing to minimise deterioration	42
7.9.2	Correction with comparison tests	42
7.9.3	Correction without comparison tests	42
7.9.4	Deterioration of performance of retrofitted components.....	42
8	Measuring uncertainty	43
8.1	General.....	43
8.2	Determination of measuring uncertainty of steam and water properties	43
8.2.1	Pressure	43
8.2.2	Temperature	43
8.2.3	Enthalpy and enthalpy difference	43
8.3	Calculation of measuring uncertainty of output.....	43
8.3.1	Electrical measurement	43
8.3.2	Mechanical measurement	43
8.3.3	Additional uncertainty allowance because of unsteady load conditions	43
8.4	Determination of measuring uncertainty of mass flow	44
8.4.1	Measuring uncertainty of mass flow measurements	44
8.4.2	Measuring uncertainty of multiple measurements of primary flow	44
8.4.3	Uncertainty allowance for cycle imperfections	44
8.5	Calculation of measuring uncertainty of results	44
8.5.1	General	44
8.5.2	Measuring uncertainty of thermal efficiency	44
8.5.3	Measuring uncertainty of thermodynamic efficiency	44
8.5.4	Uncertainty of corrections	44
8.5.5	Guiding values for the measuring uncertainty of results	44
8.6	Example uncertainty calculation	44
Annex A (normative)	Feedwater heater leakage and condenser leakage tests	45
A.1	Feedwater heater leakage tests	45
A.2	Condenser leakage tests	45
Annex B (normative)	Evaluation of multiple measurements, compatibility	46
Annex C (normative)	Mass flow balances	47
C.1	General.....	47

C.2 Flows for further evaluations (informative)	47
Annex D (informative) Short-statistical definition of measuring uncertainty and error propagation in acceptance test	48
Annex E (informative) Temperature variation method.....	49
E.1 Description of the problem	49
E.2 Possibility to determine the leakage flow.....	49
E.3 Applied example	49
Annex F (normative) Measuring uncertainty of results – retrofit application	50
Annex G (informative) Retrofit improvement calculation – numerical examples (fossil and nuclear)	53
G.1 General.....	53
G.2 Example of retrofitting a fossil-fired reheat turbine	53
G.2.1 General	53
G.2.2 HP cylinder retrofitting	57
G.2.3 LP cylinder retrofitting with relative guarantee on heat rate(treated separately from the HP case).....	58
G.2.4 Effect of retrofit on associated plant performance	59
G.3 Example of retrofitting a nuclear turbine.....	65
G.3.1 General	65
G.3.2 Retrofit scenario and testing procedure	66
G.3.3 Correction curves	66
G.3.4 Application of correction curves	67
G.3.5 Comparison of the measured values to the guarantees.....	69
Annex H (informative) Uncertainty calculation – numerical examples (fossil and nuclear)	78
H.1 General.....	78
H.2 Fossil case study	78
H.2.1 General	78
H.2.2 Evaluation	79
H.3 Nuclear case study	90
H.3.1 General	90
H.3.2 Evaluation	90
Figure 1 – Isentropic efficiency of the HP cylinder.....	17
Figure 2 – LP turbine expansion line	18
Figure G.1 – HP cylinder expansion.....	54
Figure G.2 – LP cylinder expansion	55
Figure G.3 – Original heat balance diagram (or base line)	60
Figure G.4 – Correction curves	61
Figure G.5 – Pre-retrofit test	62
Figure G.6 – Pre-retrofit test: HP cylinder replaced	63
Figure G.7 – Pre-retrofit test: LP cylinder replaced	64
Figure G.8 – Leaving loss curve.....	65
Figure G.9 – Correction curve of heat rate due to live steam pressure	70
Figure G.10 – Correction curve of heat rate due to thermal power.....	71
Figure G.11 – Correction curve of heat rate due to exhaust pressure	71
Figure G.12 – Correction curve of heat rate due to quality of live steam.....	72

Figure G.13 – Correction curve of heat rate for Δp of the moisture separator/reheaters	72
Figure G.14 – Correction curve of heat rate due to temperature of the reheat steam.....	73
Figure G.15 – Correction curve of heat rate due to quality of steam after the moisture separator	73
Figure G.16 – Curve of live steam pressure before the valves of the turbine as a function of thermal power.....	74
Figure G.17 – Baseline heat balance	75
Figure G.18 – Guarantee heat balance	76
Figure G.19 – Post-retrofit test re-calculated heat balance.....	77
Figure H.1 – Instrumentation for a fossil plant.....	81
Figure H.2 – Instrumentation for a nuclear plant	92
 Table 1 – Maximum deviations and fluctuations in operating conditions from specified and relative data	21
Table 2 – Guarantee alternatives	25
Table 3 – Apportionment of unaccounted leakages	36
Table 4 – Typical effects of cylinder efficiency on heat rate.....	43
Table G.1 – Main parameters of the heat balances (Figure G.17 to Figure G.19).....	68
Table G.2 – Comparison between guaranteed and post-test re-calculated heat balance	68
Table G.3 – Measured and corresponding calculated values from the post-test.....	69
Table G.4 – Corrections due to differences between measured and calculated values (from post re-calculated heat balance, Figure G.19).....	69
Table G.5 – Summary of corrections	70
Table H.1 – Assumed total measured variable uncertainty for pressure, temperature and generator output.....	78
Table H.2 – Uncertainty percentage of calculated results at different flow measurement uncertainty levels for a fossil plant.....	80
Table H.3 – Uncertainty percentage of calculated results at different correlation levels for a fossil plant	80
Table H.4 – Heat Rate uncertainty of a fossil plant.....	82
Table H.5 – HP isentropic efficiency uncertainty of a fossil plant.....	84
Table H.6 – IP isentropic efficiency uncertainty of a fossil plant	86
Table H.7 – LP isentropic efficiency uncertainty of a fossil plant	88
Table H.8 – Uncertainty percentage of calculated results at different flow measurement uncertainty levels for a nuclear plant.....	91
Table H.9 – Uncertainty percentage of calculated results at different correlation levels for a nuclear plant.....	91
Table H.10 – Heat Rate uncertainty of a nuclear plant	93
Table H.11 – HP isentropic efficiency uncertainty of a nuclear plant	95
Table H.12 – LP isentropic efficiency uncertainty of a nuclear plant	97

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RULES FOR STEAM TURBINE THERMAL ACCEPTANCE TESTS –

Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 60953-3 has been prepared by subcommittee WG11/MT14: Thermal Acceptance Test, of IEC technical committee 5: Steam turbines. It is an International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2001. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) The Reference Standard has changed from IEC 60953-2 to IEC 60953-0 and therefore all changes made in IEC 60953-0 are relevant to this revised Supplementary Standard;
- b) Further detailed guidance is given for guarantee types in Clause 4.10;
- c) Annex H – Measuring uncertainty of results has been revised to more closely align with the ISO/IEC Guide 98: Uncertainty of measurement;
- d) Annex K – Tracer technique has been deleted;
- e) Annex L – Temperature variation method has been moved to IEC 60953-0.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
5/249/FDIS	5/252/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This part of IEC 60953 is to be read in conjunction with IEC 60953-0, and the words 'verification test' are to be read in place of 'acceptance test'. IEC 60953-0 is taken as a Reference Standard.

A list of all parts in the IEC 60953 series, published under the general title *Rules for steam turbine thermal acceptance tests*, can be found on the IEC website.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

INTRODUCTION

Retrofitting steam turbines in an existing power plant frequently involves an improvement of performance. IEC 60953-0, which defines the rules for steam turbine thermal acceptance tests in power plants, does not cater for all the requirements specific to retrofit projects. It has, therefore, been deemed necessary to draw up a Supplementary Standard (this document) for guidance on the thermal acceptance tests of retrofitted steam turbines.

However, a large number of the provisions and recommendations of IEC 60953-0 are still applicable to retrofits and, therefore, in order to avoid a repetitive and bulky document, only the retrofit-specific addenda will be found in this document.

Although this document is intended to apply to the retrofit of large condensing steam turbines, it can nevertheless be used for other types and sizes of turbines to define the basis of a specific procedure to be agreed upon by the parties involved.

The rules given in this document cover all hardware change in the steam turbine equipment. Changes to other hardware components (e.g. boiler, feedwater heaters, etc.) are not covered by this document, although these changes may affect the thermodynamic cycle.

The purpose of this document is to cover the retrofit of steam turbine components which influence the efficiency of the power plant and are subject to a performance guarantee. Many different situations are likely to be encountered: for example, the replacement of steam valves, the replacement of part of the turbine blading, of a rotor, of a complete module, etc. The guarantee values will depend on the retrofit considered and are subject to agreement between the parties involved in the contract. This document helps the parties determine the most appropriate parameters that characterise the retrofit and that could be used as guaranteed values.

A major difficulty in retrofit projects is the choice of parameters to be guaranteed. Although the original manufacturer will generally favour a relative improvement guarantee, another vendor who does not necessarily know all the details of the equipment installed may prefer to have an absolute guarantee value for the retrofitted equipment. This document gives guidance on the parameters to be guaranteed. Once the guaranteed values are established, they may need to be re-evaluated after a pre-retrofit performance test. This document provides such rules required for the verification of the guaranteed values.

The many variations of possible retrofits make it difficult to cover all cases comprehensively but a few detailed examples illustrating the application of this document are presented in the annexes.

The structure and clause numbering of this document follow that of IEC 60953-0. Subclauses found in this document supersede the whole of the equivalent subclause in IEC 60953-0. Subclause numbering has been extended whenever new items have been included.

The main differences between this document and IEC 60953-0 are listed below.

Clause 1: Scope

Specifically, this document requires the definitions of new options regarding guarantees. It is possible to guarantee parameters typical of the retrofitted equipment (turbine cylinder efficiency, pressure drop in valve chest, etc.). IEC 60953-0 defines absolute guarantees that are not suitable for specifying improvements between initial and retrofitted equipment, and therefore, relative guarantee values are introduced in this document.

This document reviews the contractual provisions, which can vary from one case to another, on account of the wide range of feasible retrofits. These will be subject to an agreement between the parties involved at the time the guarantees are defined i.e. during the formulation of the contract prior to the performance of the verification tests.

Clause 3: Units, symbols, terms and definitions

This document includes new concepts and terms associated with the retrofit situation

Clause 4: Guidance on guarantees

This document includes the definition of guarantees which can be offered, either additionally or in lieu of those of IEC 60953-0. A guide matrix has been included to allow the parties involved to choose the parameters to be guaranteed, as appropriate to the project.

The guarantees provided by the manufacturer can be

a) Guarantees of absolute values

- Turbine thermal efficiency or heat rate;
- turbine thermodynamic efficiency or steam rate or power output at specified steam flow conditions;
- main steam flow-passing capacity and/or maximum power output;
- internal efficiency of turbine sections.

b) Guarantees of relative values

- Improvement of turbine thermal efficiency or heat rate;
- improvement of thermodynamic efficiency or steam rate or power output at specified steam flow;
- improvement of main steam flow-passing capacity and/or maximum power output;
- improvement of internal efficiency of turbine sections.

Clause 4: Guiding principles

The majority of the guiding principles contained in IEC 60953-0 are also applicable to the retrofit situation. Amendments or addenda to this clause mainly cover the precautions to be taken when tests are to be run before and after the retrofit, and address the reference to be taken when a guarantee on improvement in performance is offered.

Special attention is directed to the problems of isolation of the cycle, and allowable deviations of measured quantities which can greatly affect the interpretation of results.

Clause 5: Measuring techniques and measuring instruments

In the case of retrofit projects, rigid rules cannot be formulated for measuring techniques and instruments. The instruments are to be chosen to suit the requirements of the installation and the guarantee value to be verified. Guidance is given in Annex H on the sensitivity of the parameters guaranteed to the accuracy of the individual measurements, so that the most appropriate choice of instrumentation can be made.

Since flow is among the most important measurements, this document gives guidance on the necessity to fit additional flow-measuring devices. Methods which allow simultaneous measurement and comparison of primary flows are recommended in this document. The use of flow measurement methods using tracers can be an alternative if the method has shown to be reliable and has been agreed by the parties to the test.

Clause 6: Evaluation of tests

This document gives details of the evaluation of additional guarantees applicable to retrofit projects. Specific rules are also given for unaccounted leakages in retrofit applications.

Clause 7: Correction of test results and comparison with guarantee

The methods of correction defined in IEC 60953-0 are also applicable to this document but are supplemented by specific rules which apply to the new types of guarantee. For delayed testing, guidance is given on ageing considerations.

This clause also covers the validation of the performance values which are used as a reference for determining improvement guarantee values: an amendment to the guarantee value is acceptable when the pre-retrofit tests have revealed that the actual condition of the turbine undergoing retrofit is different from the specified condition.

The retrofit of the steam turbine, or any part of it, may have consequences on the balance of the plant (feedheaters, condenser, boiler). If the retrofit affects conditions beyond the interface, then the manufacturer may be required to indicate the consequences of the modification on adjacent equipment items.

Clause 8: Measuring uncertainty

This clause of IEC 60953-0 is supplemented by provisions for special cases encountered in retrofit projects in Annex G and Annex H. The examples can be used as reference basis.

Annexes:

Annexes A to E of IEC 60953-0:2022 apply.

In this document, three new annexes (Annex F to Annex H) are added.

Annex F deals with uncertainties for retrofit applications and completes the information given in Annex D of IEC 60953-0:2022.

Annex G and Annex H give examples of performance and uncertainty calculations for several retrofit applications, within fossil-fuel and nuclear power plants.

Matters to be considered in the contract:

Some matters in these rules have to be considered at an early stage. Deviations are to be identified and agreement reached between the parties before signing the contract. Such matters are dealt with in the following subclauses:

Clause (subclause)	Paragraph	Remark
Introduction	6	Specific procedure and guarantee value
1.2	2	Guarantee definition
4.10	All paragraphs	
4.1	1 and 4	
4.3.1	3	
7.1.1	Last paragraph	
7.3	–	Guarantee comparison
7.9.4	–	Deterioration of performance of retrofitted components

RULES FOR STEAM TURBINE THERMAL ACCEPTANCE TESTS –

Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines

1 Scope

1.1 General

This part of IEC 60953 establishes a Supplementary Standard for thermal verification tests of retrofitted steam turbines.

The rules given in this document follow the guidance given in IEC 60953-0, but contain amendments and supplements regarding guarantees and verification of the guarantees by thermal acceptance tests on retrofitted steam turbines.

General principles for the preparation, performance, evaluation, comparison with guaranteed values and the determination of the measurement uncertainties of verification tests are given in this document.

This document is applicable only when the retrofit involves some hardware change in the steam turbine equipment. Conversely, any modification on the cycle or any retrofit of other equipment of the power plant (e.g. boiler, feedwater heaters, etc.) is not covered by this document.

1.2 Object

The purpose of this document is to establish appropriate guaranteed parameters, to verify these guarantees and to determine measurement uncertainty.

The guarantees with their provisions should be formulated completely and without contradiction (see 3.4 of IEC 60953-0:2022 and 3.5 of this document). The verification tests may also include such measurements as are necessary for corrections according to the conditions of the guarantee and checking of the results.

1.3 Matters to be considered in the contract

Subclause 1.3 of IEC 60953-0:2022 applies.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60953-0:2022, *Rules for steam turbine thermal acceptance tests – Part 0: Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines*.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	107
INTRODUCTION	109
1 Domaine d'application	113
1.1 Généralités	113
1.2 Objet	113
1.3 Points à examiner dans le contrat	113
2 Références normatives	113
3 Unités, symboles, termes et définitions	114
3.1 Généralités	114
3.2 Symboles et unités	114
3.3 Indices, exposants et définitions	114
3.4 Paramètres garantis	116
3.4.1 Recommandations relatives aux paramètres garantis	116
3.4.2 Rendement thermique	116
3.4.3 Consommation spécifique de chaleur	116
3.4.4 Rendement thermodynamique	116
3.4.5 Consommation spécifique de vapeur	116
3.4.6 Débit de vapeur principal	116
3.4.7 Puissance électrique fournie	116
3.4.8 Valeurs garanties pour les turbines à prélèvements et à pression mixte	116
3.4.9 Capacité de charge thermique (pour applications nucléaires)	116
3.5 Paramètres garantis supplémentaires	117
3.5.1 Généralités	117
3.5.2 Rendement isentropique du corps – détente en zone surchauffée	117
3.5.3 Rendement isentropique du corps – détente en zone humide	118
3.5.4 Perte de charge	119
3.5.5 Capacité d'absorption de débit (FPC, <i>Flow-Passing Capacity</i>)	120
4 Principes directeurs	120
4.1 Dispositions à prendre avant l'essai	120
4.2 Accords et dispositions préparatoires en vue des essais	121
4.3 Planification de l'essai	121
4.3.1 Délai pour la réalisation des essais de vérification	121
4.3.2 Réalisation des essais de réception	122
4.4 Préparation des essais	122
4.4.1 Etat de l'installation	122
4.4.2 Etat de la turbine à vapeur	122
4.4.3 Etat du condenseur	122
4.4.4 Isolement du cycle	122
4.4.5 Vérifications de la fuite des réchauffeurs de condenseur et d'eau alimentaire	123
4.4.6 Propreté des filtres à vapeur	123
4.4.7 Contrôle des instruments de mesure utilisés pendant l'essai	123
4.5 Mesures comparatives	123
4.6 Paramétrages en vue de l'essai	123
4.6.1 Paramètres de charge	123
4.6.2 Paramètres spéciaux	124
4.7 Essais préliminaires	124

4.8	Essais de réception	124
4.8.1	Constance des conditions d'essai	124
4.8.2	Ecart maximal et fluctuation maximale des conditions d'essai.....	124
4.8.3	Durée des essais et fréquence des relevés.....	124
4.8.4	Lecture de l'intégration des appareils de mesure	124
4.8.5	Autres méthodes	124
4.8.6	Enregistrement des essais.....	124
4.8.7	Mesurage supplémentaire.....	124
4.8.8	Calculs préliminaires	124
4.8.9	Cohérence et nombre d'essais.....	124
4.9	Répétition des essais de réception.....	124
4.10	Recommandations relatives aux garanties de rénovation	124
4.10.1	Généralités	124
4.10.2	Garanties absolues.....	126
4.10.3	Garanties relatives	127
5	Techniques de mesure et appareils de mesure	128
5.1	Vue d'ensemble	128
5.1.1	Exigences de précision des appareils	128
5.1.2	Appareils de mesure.....	128
5.1.3	Incertitude de mesure	128
5.1.4	Etalonnage des appareils	128
5.1.5	Autres instruments.....	128
5.1.6	Cohérence entre les essais avant et après rénovation	128
5.2	Mesurage de la puissance	129
5.2.1	Détermination de la puissance mécanique en sortie de turbine	129
5.2.2	Mesurage de la puissance de la pompe d'alimentation de la chaudière.....	129
5.2.3	Détermination de la puissance électrique d'un groupe turboalternateur.....	129
5.2.4	Mesurage de la puissance électrique	129
5.2.5	Branchements électriques des appareils.....	129
5.2.6	Appareils électriques	129
5.2.7	Transformateurs de mesure.....	129
5.2.8	Détermination de la puissance électrique lors des essais avant et après rénovation	129
5.3	Mesurage du débit	130
5.3.1	Détermination des débits à mesurer	130
5.3.2	Mesurage du débit principal.....	130
5.3.3	Installation et emplacement des débitmètres	130
5.3.4	Etalonnage des dispositifs de mesure du débit principal pour le débit d'eau	131
5.3.5	Examen des débitmètres	131
5.3.6	Mesurages de pression différentielle.....	131
5.3.7	Fluctuation du débit d'eau.....	131
5.3.8	Mesurage des débits secondaires.....	131
5.3.9	Débits secondaires occasionnels	132
5.3.10	Masse volumique de l'eau et de la vapeur	133
5.3.11	Détermination du débit d'eau de refroidissement du condenseur.....	133
5.4	Mesurage de la pression (à l'exclusion de la pression d'échappement des turbines à condensation).....	133
5.4.1	Pressions à mesurer.....	133

5.4.2	Appareils	133
5.4.3	Mesurages de la pression principale	133
5.4.4	Pression des orifices de soutirage et des conduites de raccordement.....	133
5.4.5	Vannes d'arrêt	133
5.4.6	Etalonnage des dispositifs de mesure de la pression	133
5.4.7	Pression atmosphérique	133
5.4.8	Correction des relevés.....	134
5.5	Mesurage de la pression d'échappement d'une turbine à condensation.....	134
5.5.1	Généralités.....	134
5.5.2	Plan de mesure	134
5.5.3	Prises de pression	134
5.5.4	Distributeurs	134
5.5.5	Conduites de raccordement	134
5.5.6	Appareils	134
5.5.7	Etalonnage	134
5.6	Mesurage de la température	134
5.6.1	Points de mesure de la température	134
5.6.2	Appareils	134
5.6.3	Mesurages de la température principale	134
5.6.4	Mesurages de la température du train d'alimentation (y compris la vapeur soutirée)	134
5.6.5	Mesurage de la température de l'eau de refroidissement du condenseur	135
5.6.6	Sondes thermométriques	135
5.6.7	Précautions à prendre lors des mesurages de la température.....	135
5.7	Détermination du titre de la vapeur	135
5.7.1	Généralités.....	135
5.7.2	Technique des traceurs	135
5.7.3	Méthode de la condensation	135
5.7.4	Méthode d'injection à vitesse constante	135
5.7.5	Enthalpie au soutirage, déterminée par méthode d'injection à vitesse constante.....	135
5.7.6	Les traceurs et leur utilisation	135
5.7.7	Utilisation des traceurs dans les applications de rénovation.....	136
5.8	Mesurage du temps	136
5.9	Mesurage de la vitesse	136
6	Evaluation des essais	136
6.1	Préparation de l'évaluation.....	136
6.2	Calcul des résultats	137
6.2.1	Calcul des valeurs moyennes des relevés effectués avec les appareils de mesure	137
6.2.2	Correction et conversion des moyennes relevées	137
6.2.3	Vérification des données mesurées	137
6.2.4	Propriétés thermodynamiques de la vapeur et de l'eau	138
6.2.5	Calcul des résultats d'essais.....	138
7	Correction des résultats d'essais et comparaison à la garantie	141
7.1	Valeurs garanties et conditions de garantie.....	141
7.1.1	Valeurs garanties et conditions de garantie spécifiques des rénovations	141
7.2	Correction du débit de vapeur initial.....	142
7.3	Correction de la puissance fournie	142

7.3.1	Correction de la puissance maximale fournie	142
7.3.2	Correction de la puissance fournie avec le débit de vapeur initial spécifié	142
7.4	Correction des performances thermiques	142
7.5	Définition et application des valeurs de correction.....	142
7.6	Méthodes de correction.....	142
7.6.1	Généralités	142
7.6.2	Correction par calcul du bilan thermodynamique.....	143
7.6.3	Correction à l'aide de courbes de correction élaborées par le constructeur	143
7.6.4	Essais pour déterminer les valeurs de correction.....	143
7.7	Variables à prendre en compte dans la correction de cycles de turbine spécifiques	143
7.7.1	Domaine d'application des corrections	143
7.7.2	Turbines avec réchauffage de l'eau alimentaire	143
7.7.3	Turbines qui n'ont pas de dispositions pour l'ajout ou le soutirage de vapeur après une détente partielle.....	143
7.7.4	Turbines à soutirage de vapeur pour des usages autres que le réchauffage de l'eau alimentaire (turbines à prélèvements)	143
7.7.5	Autres types de turbines	143
7.8	Comparaison à la garantie	143
7.8.1	Tolérance et pondération	143
7.8.2	Comparaison à la garantie à l'aide d'une courbe de points réels	143
7.8.3	Comparaison à la garantie à l'aide d'un point garanti	143
7.8.4	Comparaison à la garantie pour les turbines avec réglage par étranglement de la vapeur	143
7.8.5	Comparaison à la garantie pour les turbines à prélèvements	143
7.8.6	Mesure supplémentaire pour la comparaison à la garantie de la rénovation	144
7.9	Dégénération des performances de la turbine (vieillissement).....	144
7.9.1	Délai pour réduire le plus possible la dégradation	144
7.9.2	Correction avec essais de comparaison	144
7.9.3	Correction sans essais de comparaison	144
7.9.4	Dégénération des performances des composants rénovés.....	144
8	Incertitude de mesure	145
8.1	Généralités	145
8.2	Détermination de l'incertitude de mesure des propriétés de vapeur et d'eau	145
8.2.1	Pression	145
8.2.2	Température	145
8.2.3	Enthalpie et différence d'enthalpie	145
8.3	Calcul de l'incertitude de mesure de la puissance fournie	145
8.3.1	Mesurage électrique	145
8.3.2	Mesurage mécanique.....	145
8.3.3	Marge d'incertitude supplémentaire en raison de conditions de charge instables	146
8.4	Détermination de l'incertitude de mesure du débit massique	146
8.4.1	Mesurage de l'incertitude relative aux mesures du débit massique	146
8.4.2	Mesurage de l'incertitude relative à plusieurs mesurages du débit principal.....	146
8.4.3	Marge d'incertitude pour les imperfections du cycle	146
8.5	Calcul de l'incertitude de mesure des résultats	146

8.5.1	Généralités	146
8.5.2	Mesurage de l'incertitude sur le rendement thermique	146
8.5.3	Mesurage de l'incertitude relative au rendement thermodynamique	146
8.5.4	Incertitude sur les corrections	146
8.5.5	Valeurs indicatives pour l'incertitude de mesure des résultats.....	146
8.6	Exemple de calcul d'incertitude	146
Annexe A (normative)	Essais de fuites des réchauffeurs d'eau alimentaire et de fuites du condenseur	147
A.1	Essais de fuites des réchauffeurs d'eau alimentaire	147
A.2	Essais de fuites du condenseur.....	147
Annexe B (normative)	Evaluation de mesures multiples – Compatibilité	148
Annexe C (normative)	Bilans de débits massiques	149
C.1	Généralités	149
C.2	Débits pour évaluations complémentaires (informatif)	149
Annexe D (informative)	Définition statistique courte de la mesure de l'incertitude et de la propagation des erreurs lors des essais de réception.....	150
Annexe E (informative)	Méthode de la variation des températures	151
E.1	Description du problème	151
E.2	Possibilité de déterminer le débit de fuite.....	151
E.3	Exemple appliqué	151
Annexe F (normative)	Incertitude de mesure des résultats – Application aux rénovations	152
Annexe G (informative)	Calculs de rénovations – Exemples numériques (centrales conventionnelle et nucléaire)	155
G.1	Généralités	155
G.2	Exemple de rénovation d'une turbine conventionnelle à resurchauffe	155
G.2.1	Généralités	155
G.2.2	Rénovation du corps HP	160
G.2.3	Rénovation du corps BP avec garantie relative sur la consommation spécifique de chaleur (traité séparément du cas HP)	160
G.2.4	Effet de la rénovation sur les performances des équipements associés	161
G.3	Exemple de rénovation d'une turbine nucléaire	169
G.3.1	Généralités	169
G.3.2	Scénario de la rénovation et procédure d'essai.....	169
G.3.3	Courbes de correction	170
G.3.4	Application des courbes de correction	170
G.3.5	Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs garanties	172
Annexe H (informative)	Calculs d'incertitude – Exemples numériques (centrales conventionnelle et nucléaire)	182
H.1	Généralités	182
H.2	Etude de cas d'une centrale conventionnelle	183
H.2.1	Généralités	183
H.2.2	Evaluation	183
H.3	Etude de cas d'une centrale nucléaire.....	210
H.3.1	Généralités	210
H.3.2	Evaluation	210
Figure 1 – Rendement isentropique du corps HP	117	
Figure 2 – Ligne de détente de la turbine BP	119	

Figure G.1 – Ligne de détente du corps HP	156
Figure G.2 – Ligne de détente du corps LP	157
Figure G.3 – Diagramme du bilan thermodynamique d'origine (ou référence).....	163
Figure G.4 – Courbes de correction	164
Figure G.5 – Essai avant rénovation	165
Figure G.6 – Essai avant rénovation: après remplacement du corps HP.....	166
Figure G.7 – Essai avant rénovation: après remplacement du corps BP.....	167
Figure G.8 – Courbe de pertes restantes	168
Figure G.9 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due à la pression de vapeur vive	174
Figure G.10 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due à la puissance thermique	175
Figure G.11 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due à la pression d'échappement	175
Figure G.12 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due au titre de la vapeur vive	176
Figure G.13 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur pour le Δp des sécheurs-surchauffeurs	176
Figure G.14 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due à la température de vapeur surchauffée.....	177
Figure G.15 – Courbe de correction de la consommation spécifique de chaleur due à la qualité de la vapeur en aval du sécheur	177
Figure G.16 – Courbe de la pression de vapeur vive en amont des vannes de la turbine en fonction de la puissance thermique	178
Figure G.17 – Bilan thermodynamique de référence.....	179
Figure G.18 – Bilan thermodynamique garanti	180
Figure G.19 – Bilan thermodynamique recalculé lors de l'essai après rénovation	181
Figure H.1 – Instrumentation pour une centrale conventionnelle	186
Figure H.2 – Instrumentation pour une centrale nucléaire	212
 Tableau 1 – Ecarts et fluctuations maximaux admissibles en conditions d'exploitation par rapport aux données spécifiées et relatives	121
Tableau 2 – Différentes possibilités de garanties	126
Tableau 3 – Répartition des fuites non comptabilisées.....	138
Tableau 4 – Effets types du rendement des corps sur la consommation spécifique de chaleur	145
Tableau G.1 – Paramètres principaux des bilans thermodynamiques (Figure G.17 à Figure G.19).....	171
Tableau G.2 – Comparaison entre le bilan thermodynamique recalculé après rénovation et le bilan garanti.....	172
Tableau G.3 – Valeurs mesurées et valeurs calculées correspondantes à partir du bilan après rénovation	172
Tableau G.4 – Corrections dues aux écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées (à partir du bilan thermodynamique recalculé après rénovation, Figure G.19).....	173
Tableau G.5 – Récapitulatif des corrections	174
Tableau H.1 – Hypothèse d'incertitude variable totale mesurée pour la pression, la température et la puissance de l'alternateur.....	182

Tableau H.2 – Pourcentage d'incertitude sur les résultats calculés pour différents niveaux d'incertitude sur les mesures de débit dans le cas d'une centrale conventionnelle.....	184
Tableau H.3 – Pourcentage d'incertitude sur les résultats calculés pour différents niveaux de corrélation dans le cas d'une centrale conventionnelle	185
Tableau H.4 – Incertitude sur la consommation spécifique de chaleur d'une centrale conventionnelle.....	187
Tableau H.5 – Incertitude sur le rendement isentropique du corps HP d'une centrale conventionnelle.....	192
Tableau H.6 – Incertitude sur le rendement isentropique du corps IP d'une centrale conventionnelle.....	198
Tableau H.7 – Incertitude sur le rendement isentropique du corps LP d'une centrale conventionnelle.....	204
Tableau H.8 – Pourcentage d'incertitude sur les résultats calculés pour différents niveaux d'incertitude sur la mesure de débit dans le cas d'une centrale nucléaire	211
Tableau H.9 – Pourcentage d'incertitude sur les résultats calculés pour différents niveaux de corrélation dans le cas d'une centrale nucléaire	211
Tableau H.10 – Incertitude sur la consommation spécifique de chaleur d'une centrale nucléaire.....	213
Tableau H.11 – Incertitude sur le rendement isentropique du corps HP d'une centrale nucléaire.....	219
Tableau H.12 – Incertitude sur le rendement isentropique du corps LP d'une centrale nucléaire.....	225

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**RÈGLES POUR LES ESSAIS THERMIQUES
DE RÉCEPTION DES TURBINES À VAPEUR –****Partie 3: Essais de vérification des performances thermiques
des turbines à vapeur rénovées****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 60953-3 a été établie par le sous-comité WG11/MT14: Essai thermique de réception, du comité d'études 5 de l'IEC: Turbines à vapeur. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2001. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) la norme de référence IEC 60953-2 a été remplacée par l'IEC 60953-0; toutes les modifications apportées à l'IEC 60953-0 sont donc pertinentes pour la présente norme supplémentaire révisée;

- b) des recommandations plus précises sont fournies pour les types de garanties en 4.10;
- c) à l'Annexe H, le mesurage de l'incertitude des résultats a été révisé pour s'aligner davantage sur le Guide 98 de l'ISO/IEC: Incertitude de mesure;
- d) à l'Annexe K, la technique de mesure par traceurs a été supprimée;
- e) à l'Annexe L, la méthode par la variation des températures a été déplacée dans l'IEC 60953-0.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
5/249/FDIS	5/252/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

La présente partie de l'IEC 60953 doit être lue conjointement avec l'IEC 60953-0, et le terme "essai de vérification" doit être lu en lieu et place du terme "essai de réception". L'IEC 60953-0 constitue la norme de référence.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60953, publiées sous le titre général *Règles pour les essais thermiques de réception des turbines à vapeur*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

INTRODUCTION

La rénovation d'une turbine à vapeur installée dans une centrale thermique existante s'accompagne fréquemment d'une amélioration des performances. L'IEC 60953-0, qui définit les règles pour les essais thermiques de réception des turbines à vapeur de centrales thermiques, ne satisfait pas à l'ensemble des exigences spécifiques des projets de rénovation. Par conséquent, l'élaboration d'une norme supplémentaire (le présent document) a été jugée nécessaire afin de fournir des recommandations relatives aux essais thermiques de réception des turbines à vapeur rénovées.

Néanmoins, plusieurs dispositions et recommandations de l'IEC 60953-0 continuent à s'appliquer aux rénovations. Afin d'éviter un document redondant et volumineux, seuls les addenda spécifiques des rénovations sont donc indiqués dans le présent document.

Même s'il est prévu d'appliquer le présent document à la rénovation des turbines à vapeur à condensation de puissance élevée, celui-ci peut néanmoins être utilisé pour d'autres types et puissances de turbines afin de définir les principes de base d'une procédure spécifique, avec l'accord des parties concernées.

Les règles établies dans le présent document couvrent l'ensemble des rénovations de turbines à vapeur. La rénovation de tout autre composant de la centrale (par exemple chaudière, réchauffeurs alimentaires, etc.) n'est pas traitée dans le présent document, même si celui-ci peut avoir une incidence sur le cycle thermodynamique.

L'objectif du présent document est de traiter les projets de rénovation de turbines à vapeur qui ont une incidence sur le rendement de la centrale thermique et sont soumis à une garantie de performances. Différents cas peuvent être rencontrés, par exemple le remplacement des organes d'admission de la vapeur, le remplacement partiel des aubes de la turbine d'un rotor, d'un module complet, etc. Les valeurs de garantie dépendent de la rénovation examinée et sont soumises à l'approbation des parties signataires du contrat. Le présent document aide ces parties à déterminer les paramètres les plus appropriés qui caractérisent la rénovation et qui peuvent être utilisés comme valeurs de garantie.

La difficulté principale des projets de rénovation consiste à choisir les paramètres à garantir. Même si le constructeur d'origine privilégie généralement une garantie d'amélioration relative, un autre constructeur qui ne connaît pas nécessairement tous les détails des équipements installés peut préférer offrir une valeur de garantie absolue pour l'équipement rénové. Le présent document donne des recommandations relatives aux paramètres à garantir. Lorsque les valeurs de garantie sont établies, celles-ci peuvent nécessiter une réévaluation à l'issue d'un essai de performance avant rénovation. Le présent document fournit de telles règles exigées pour la vérification des valeurs garanties.

La variété des rénovations possibles rend difficile le traitement de l'ensemble des cas, mais quelques exemples détaillés présentent l'application de ce document et sont fournis dans les annexes.

La structure et la numérotation des articles du présent document suivent celles de l'IEC 60953-0. Chacun des paragraphes du présent document annule et remplace le paragraphe équivalent de l'IEC 60953-0. La numérotation des paragraphes a été étendue afin d'inclure les ajouts.

Les principales différences entre le présent document et l'IEC 60953-0 sont répertoriées ci-dessous.

Article 1: Domaine d'application

En raison de sa spécificité, le présent document a nécessité la définition de nouvelles options qui concernent les garanties. Il est possible d'assurer des paramètres caractéristiques de l'équipement rénové (rendement des corps de turbine, perte de charge dans les organes d'admission de la vapeur, etc.). L'IEC 60953-0 définit des garanties absolues qui ne permettent pas de spécifier les améliorations entre l'équipement initial et l'équipement rénové, c'est pourquoi la notion de garantie relative est introduite dans le présent document.

Les dispositions contractuelles, qui peuvent varier d'un cas à l'autre, sont réexaminées dans le présent document, étant donné les nombreuses possibilités de rénovations. Ces dispositions sont soumises à l'accord des parties concernées au moment où sont définies les garanties, c'est-à-dire au cours de l'élaboration du contrat, avant la réalisation des essais de vérification.

Article 3: Unités, symboles, termes et définitions

Le présent document inclut de nouveaux concepts et termes associés aux cas de rénovation.

Article 4: Recommandations relatives aux garanties

Le présent document définit les garanties qui peuvent être offertes, soit en supplément, soit en lieu et place de ceux de l'IEC 60953-0. Une matrice directive a été également incluse pour permettre aux parties concernées de choisir les paramètres à garantir, qui sont les plus appropriés en fonction du projet.

Les garanties fournies par le constructeur peuvent être:

a) des garanties de valeurs absolues:

- rendement thermique ou consommation spécifique de chaleur de la turbine;
- rendement thermodynamique, consommation spécifique de vapeur ou puissance de la turbine à des conditions de débit de vapeur spécifiées;
- débit de vapeur principal et/ou puissance maximale;
- rendement interne des différents corps de turbine;

b) des garanties de valeurs relatives:

- amélioration du rendement thermique ou de la consommation spécifique de chaleur de la turbine;
- amélioration du rendement thermodynamique, de la consommation spécifique de vapeur ou de la puissance à un débit de vapeur spécifié;
- amélioration de la capacité d'absorption de débit de vapeur principal et/ou de la puissance maximale;
- amélioration du rendement interne des différents corps de turbine.

Article 4: Principes directeurs

La plupart des principes directeurs contenus dans l'IEC 60953-0 sont également applicables aux cas de rénovation. Les modifications ou addenda à cet article concernent principalement les précautions à prendre lorsque les essais doivent être effectués avant et après la rénovation et font mention de la référence à utiliser lorsqu'une garantie d'amélioration de performance est proposée.

Une attention particulière est portée aux problèmes d'isolement du cycle et aux écarts acceptables des grandeurs mesurées qui peuvent avoir une incidence majeure sur l'interprétation des résultats.

Article 5: Techniques de mesure et appareils de mesure

Dans le cas de projets de rénovation, des règles strictes ne peuvent pas être établies pour les techniques et les appareils de mesure. Les appareils doivent être choisis en fonction des exigences de l'installation et de la valeur de garantie à vérifier. L'Annexe H fournit des recommandations sur la sensibilité des paramètres garantis à la précision des mesures individuelles de manière à pouvoir choisir les instruments les plus appropriés.

Etant donné que le débit est l'une des mesures les plus importantes, le présent document fournit des recommandations relatives à l'installation des dispositifs de mesure de débit supplémentaires. Il est recommandé d'utiliser des méthodes du présent document, qui permettent de réaliser simultanément des mesurages et des comparaisons des débits principaux. L'application de méthodes de mesure du débit à l'aide de traceurs peut constituer une variante si la méthode s'est avérée fiable et a été approuvée par les parties concernées par l'essai.

Article 6: Evaluation des essais

Le présent document fournit des précisions sur l'évaluation des garanties supplémentaires applicables aux projets de rénovation. Des règles particulières sont également données pour tenir compte des fuites non comptabilisées dans les rénovations.

Article 7: Correction des résultats d'essais et comparaison à la garantie

Les méthodes de correction définies dans l'IEC 60953-0 sont également applicables au présent document, mais elles sont enrichies par des règles spécifiques qui gèrent les nouveaux types de garanties. En ce qui concerne les essais différés, des recommandations sont données sur les problèmes de vieillissement.

Le présent article traite également de la validation des valeurs de performance utilisées comme référence pour déterminer les garanties d'amélioration: un amendement de la garantie est acceptable lorsque les essais avant rénovation ont révélé que l'état réel de la turbine était différent de l'état spécifié.

La rénovation de la turbine à vapeur, ou de toute partie de celle-ci, peut avoir des répercussions sur les autres composants de la centrale thermique (réchauffeurs alimentaires, condenseur, chaudière). Si la rénovation a une incidence sur les conditions de fonctionnement d'équipements adjacents, il peut être demandé au constructeur d'indiquer les conséquences de ces modifications.

Article 8: Incertitude de mesure

L'article de l'IEC 60953-0 est complété par des dispositions relatives aux cas particuliers rencontrés dans le cadre de projets de rénovation à l'Annexe G et à l'Annexe H. Les exemples peuvent être utilisés comme base de référence.

Annexes:

Les Annexes A à E de l'IEC 60953-0:2022 s'appliquent.

Le présent document contient trois nouvelles annexes (Annexe F à Annexe H).

L'Annexe F traite des incertitudes dans les applications de rénovation et complète les informations données dans l'Annexe D de l'IEC 60953-0:2022.

L'Annexe G et l'Annexe H donnent des exemples de calculs de performances et d'incertitude pour plusieurs applications de rénovation, dans des centrales thermiques conventionnelles et nucléaires.

Points à examiner dans le contrat:

Certains points de ces règles doivent être examinés dès la phase initiale du contrat. Les écarts doivent être identifiés et faire l'objet d'un accord entre les parties avant la signature du contrat. Ces points sont traités dans les paragraphes suivants:

Article (paragraphe)	Alinéa	Remarques
Introduction	6	Procédures particulières et valeurs garanties
1.2	2	Définition des garanties
4.10	Tous les alinéas	
4.1	1 et 4	
4.3.1	3	
7.1.1	Dernier alinéa	
7.3	–	Comparaison à la garantie
7.9.4	–	Dégénération des performances des composants rénovés

RÈGLES POUR LES ESSAIS THERMIQUES DE RÉCEPTION DES TURBINES À VAPEUR –

Partie 3: Essais de vérification des performances thermiques des turbines à vapeur rénovées

1 Domaine d'application

1.1 Généralités

La présente partie de l'IEC 60953 établit une norme supplémentaire pour les essais de vérification thermique des turbines à vapeur rénovées.

Les règles établies dans le présent document suivent les recommandations de l'IEC 60953-0, mais contiennent des amendements et des ajouts qui concernent les garanties et leur vérification par des essais thermiques de réception réalisés sur les turbines à vapeur rénovées.

Le présent document établit les principes généraux pour la préparation, la réalisation, l'évaluation, la comparaison par rapport aux valeurs garanties et la détermination des incertitudes de mesure lors des essais de vérification.

Le présent document ne s'applique que lorsque la rénovation implique le remplacement de tout ou partie de la turbine à vapeur. Réciproquement, toute modification du cycle ou toute rénovation d'un autre équipement de la centrale thermique (par exemple chaudière, réchauffeurs alimentaires, etc.) n'est pas couverte par le présent document.

1.2 Objet

L'objectif du présent document est d'établir les paramètres de garantie appropriés, de définir la méthode de vérification de ces garanties et de déterminer l'incertitude de mesure.

Il convient de formuler les garanties et leurs dispositions dans leur intégralité et sans contradictions (voir 3.4 de l'IEC 60953-0:2022 et 3.5 du présent document). Les essais de vérification peuvent également inclure, si nécessaire, des mesurages pour appliquer les corrections conformément aux conditions de la garantie et vérifier les résultats.

1.3 Points à examiner dans le contrat

Le 1.3 de l'IEC 60953-0:2022 s'applique.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60953-0:2022, *Règles pour les essais thermiques de réception des turbines à vapeur – Partie 0: Plage de précision étendue pour différents types et dimensions de turbines*