

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Connectors for electrical and electronic equipment – Product requirements – Part 8-101: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 40 A**

**Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Exigences de produit –**

**Partie 8-101: Connecteurs électriques – Spécification particulière pour connecteurs blindés étanches à 2 pôles ou 3 pôles pour la transmission de puissance et à 2 pôles pour la transmission de données avec boîtier plastique pour courant assigné de 40 A**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 31.220.10

ISBN 978-2-8322-8041-6

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	5
1 Scope.....	8
2 Normative references .....	8
3 Terms and definitions .....	11
4 Technical information .....	11
4.1 Recommended method of termination .....	11
4.1.1 General .....	11
4.1.2 Number of contacts and contact cavities.....	11
4.2 Ratings and characteristics .....	11
4.3 Systems of levels.....	11
4.3.1 Performance levels .....	11
4.3.2 Compatibility levels.....	12
4.4 Classification into climatic categories.....	12
4.5 Clearance and creepage distance .....	12
4.6 Current-carrying capacity .....	12
4.7 Marking.....	12
5 Dimensional information .....	12
5.1 General.....	12
5.2 Isometric view and common features .....	13
5.2.1 General .....	13
5.2.2 Isometric view of free connectors.....	13
5.2.3 Isometric view of fixed connectors .....	13
5.3 Engagement (mating) information .....	13
5.3.1 Engagement (mating) direction .....	13
5.3.2 Perpendicular to the engaging (mating) direction .....	13
5.3.3 Inclination.....	13
5.4 Fixed connectors .....	14
5.4.1 General .....	14
5.4.2 Dimensions.....	14
5.4.3 Terminations.....	17
5.5 Free connectors .....	17
5.5.1 General .....	17
5.5.2 Dimensions.....	18
5.5.3 Terminations.....	21
5.6 Accessories .....	21
5.7 Mounting information for connectors .....	21
5.8 Gauges – Sizing gauges and retention force gauges.....	21
6 Technical characteristics .....	22
6.1 Classification into climatic categories.....	22
6.2 Electrical characteristics .....	22
6.2.1 Clearance and creepage distance.....	22
6.2.2 Voltage proof.....	22
6.2.3 Contact resistance .....	23
6.2.4 Housing (shell) electrical continuity.....	23
6.2.5 Insulation resistance.....	23
6.2.6 Temperature rise .....	24

6.2.7	Electrical load and temperature .....	24
6.3	Mechanical characteristics .....	24
6.3.1	Mechanical operation.....	24
6.3.2	Effectiveness of connector coupling devices .....	24
6.3.3	Gauge retention force (resilient contact) .....	25
6.3.4	Engaging and separating forces.....	25
6.3.5	Contact retention in insert.....	25
6.3.6	Polarizing and keying method .....	25
6.4	Dynamic stress test.....	25
6.4.1	Vibration (sine) .....	25
6.4.2	Shock .....	26
6.4.3	Free fall (repeated).....	26
6.4.4	IP degree of protection .....	26
6.4.5	Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT) .....	26
6.5	Climatic test.....	26
6.5.1	Damp heat, steady state .....	26
6.5.2	Rapid change of temperature.....	27
6.5.3	Corrosion, salt mist.....	27
6.5.4	Dry heat .....	27
6.5.5	Cold.....	27
6.5.6	Low air pressure .....	27
6.6	Environmental aspects.....	27
6.6.1	Marking of insulation material (plastic).....	27
6.6.2	Design/use of material .....	28
7	Test schedule .....	28
7.1	General.....	28
7.2	Test schedules.....	28
7.2.1	Basic (minimum) test schedule .....	28
7.2.2	Full test schedule .....	28
7.3	Test procedures and measurement methods.....	38
7.4	Pre-conditioning.....	38
7.5	Wiring and mounting of test specimens .....	38
7.5.1	Wiring.....	38
7.5.2	Mounting .....	38
	Figure 1 – 2-pole and 3-pole free connector.....	13
	Figure 2 – 2-pole and 3-pole fixed connector .....	13
	Figure 3 – 2-pole 40 A fixed connector.....	14
	Figure 4 – 3-pole 40 A fixed connector.....	15
	Figure 5 – Fixed connector codings .....	16
	Figure 6 – 2-pole 40 A free connector .....	18
	Figure 7 – 3-pole 40 A free connector .....	19
	Figure 8 – Free connector codings .....	20
	Figure 9 – Gauge for signal contact .....	21
	Figure 10 – Gauge for power contact .....	22
	Table 1 – Climatic categories.....	12

Table 2 – 2-pole 40 A fixed connector dimensions .....	14
Table 3 – 3-pole 40 A fixed connector dimensions .....	15
Table 4 – Fixed connector codings dimensions .....	17
Table 5 – 2-pole 40 A free connector dimensions.....	18
Table 6 – 3-pole 40 A free connector dimensions.....	19
Table 7 – Free connector codings dimensions .....	21
Table 8 – Gauge dimensions.....	22
Table 9 – Voltage proof.....	23
Table 10 – Vibration.....	26
Table 11 – Number of test specimens .....	28
Table 12 – Test group P .....	29
Table 13 – Test group AP .....	30
Table 14 – Test group BP .....	31
Table 15 – Test group CP .....	33
Table 16 – Test group DP .....	34
Table 17– Test group EP .....	35
Table 18 – Test group GP .....	36
Table 19 – Test group JP .....	36
Table 20 – Test group KP .....	37

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

**CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT –  
PRODUCT REQUIREMENTS –**
**Part 8-101: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole  
power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic  
housing for rated current of 40 A**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-8-101 has been prepared by subcommittee 48B: Electrical connectors, of IEC technical committee 48: Electrical connectors and mechanical structures for electrical and electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/2784/FDIS	48B/2801/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.





This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 61076 series, published under the general title *Connectors for electrical and electronic equipment – Product requirements*, can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The International Electrotechnical Commission IEC SC 48B—Electrical connectors		IEC 61076-8-101 Ed. 1
Detail specification in accordance with IEC 61076-1		
Free connector	 <p>2-pole 40 A free connector</p>	<p>For rated current of 40 A d.c.;</p> <p>2-pole;</p> <p>Female contact for power;</p> <p>First break last make male signal contact;</p> <p>Straight insertion and withdrawal;</p> <p>360° shielding;</p> <p>Four codings.</p>
	 <p>3-pole 40 A free connector</p>	<p>For rated current of 40 A a.c.;</p> <p>3-pole;</p> <p>Female contact for power;</p> <p>First break last make male signal contact;</p> <p>Straight insertion and withdrawal;</p> <p>360° shielding;</p> <p>Four codings.</p>
Fixed connector	 <p>2-pole 40 A fixed connector</p>	<p>For rated current of 40 A d.c.;</p> <p>2-pole;</p> <p>Female contact for signal;</p> <p>Male contact for power;</p> <p>Straight insertion and withdrawal;</p> <p>360° shielding;</p> <p>Four codings.</p>
	 <p>3-pole 40 A fixed connector</p>	<p>For rated current of 40 A a.c.;</p> <p>3-pole;</p> <p>Female contact for signal;</p> <p>Male contact for power;</p> <p>Straight insertion and withdrawal;</p> <p>360° shielding;</p> <p>Four codings.</p>

## CONNECTORS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT – PRODUCT REQUIREMENTS –

### Part 8-101: Power connectors – Detail specification for 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 40 A

#### 1 Scope

This part of IEC 61076 describes 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing (hereinafter referred to as a connector) for electrical and electronic equipment, including overall dimensions, interface dimensions, technical characteristics, performance requirements and test methods.

This document is applicable to electrical connectors with sealing and shielding requirements meeting this document, with a rated voltage up to and including 750 V a.c. or 1 000 V d.c. and a current rating of 40 A, in the field of electrical and electronic equipment.

#### 2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-581:2008, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 581: Electromechanical components for electronic equipment*

IEC 60068-1, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*

IEC 60352-1, *Solderless connections – Part 1: Wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-2, *Solderless connections – Part 2: Crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-3, *Solderless connections – Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-4, *Solderless connections – Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-5, *Solderless connections – Part 5: Press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-6, *Solderless connections – Part 6: Insulation piercing connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60352-7, *Solderless connections – Part 7: Spring clamp connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 60512-1-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-1: General examination – Test 1a: Visual examination*

IEC 60512-1-2, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 1-2: General examination – Test 1b: Examination of dimension and mass*

IEC 60512-2-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2a: Contact resistance – Millivolt level method*

IEC 60512-2-2, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-2: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2b: Contact resistance – Specified test current method*

IEC 60512-2-5, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-5: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2e: Contact disturbance*

IEC 60512-2-6, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 2-6: Electrical continuity and contact resistance tests – Test 2f: Housing (shell) electrical continuity*

IEC 60512-3-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 3-1: Insulation tests – Test 3a: Insulation resistance*

IEC 60512-4-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 4-1: Voltage stress tests – Test 4a: Voltage proof*

IEC 60512-5-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 5-1: Current-carrying capacity tests – Test 5a: Temperature rise*

IEC 60512-5-2, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 5-2: Current-carrying capacity tests – Test 5b: Current-temperature derating*

IEC 60512-6-3, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 6-3: Dynamic stress tests – Test 6c: Shock*

IEC 60512-6-4, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 6-4: Dynamic stress tests – Test 6d: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60512-7-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 7-1: Impact tests (free connectors) – Test 7a: Free fall (repeated)*

IEC 60512-9-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 9-1: Endurance tests – Test 9a: Mechanical operation*

IEC 60512-9-2, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 9-2: Endurance tests – Test 9b: Electrical load and temperature*

IEC 60512-11-1, *Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-1: Climatic tests – Test 11a: Climatic sequence*

IEC 60512-11-3, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-3: Climatic tests – Test 11c: Damp heat, steady state*

IEC 60512-11-4, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-4: Climatic tests – Test 11d: Rapid change of temperature*

IEC 60512-11-6, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-6: Climatic tests – Test 11f: Corrosion, salt mist*

IEC 60512-11-9, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-9: Climatic tests – Test 11i: Dry heat*

IEC 60512-11-10, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-10: Climatic tests – Test 11j: Cold*

IEC 60512-11-11, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-11: Climatic tests – Test 11k: Low air pressure*

IEC 60512-11-12, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 11-12: Climatic tests – Test 11m: Damp heat, cyclic*

IEC 60512-13-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 13-1: Mechanical operation tests – Test 13a: Engaging and separating forces*

IEC 60512-13-5, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 13-5: Mechanical operation tests – Test 13e: Polarizing and keying method*

IEC 60512-15-1, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 15-1: Connector tests (mechanical) – Test 15a: Contact retention in insert*

IEC 60512-15-6, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 15-6: Connector tests (mechanical) – Test 15f: Effectiveness of connector coupling devices*

IEC 60512-16-5, *Connectors for electronic equipment – Tests and measurements – Part 16-5: Mechanical tests on contacts and terminations – Test 16e: Gauge retention force (resilient contacts)*

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP code)*

IEC 60695-2-11:2014, *Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)*

IEC 60999-1, *Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm<sup>2</sup> up to 35 mm<sup>2</sup> (included)*

IEC 60999-2, *Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm<sup>2</sup> up to 300 mm<sup>2</sup> (included)*

IEC 61076-1:2006, *Connectors for electronic equipment – Part 1: Generic specification*

IEC 61984:2008, *Connectors – Safety requirements and tests*

IEC 62430:2019, *Environmentally conscious design (ECD) – Principles, requirements and guidance*

IEC Guide 109, *Environmental aspects – Inclusion in electrotechnical product standards*

ISO 1302:2002, *Geometrical Product Specifications (GPS) – Indication of surface texture in technical product documentation*

ISO 6508-1:2015, *Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 1: Test method*

ISO 11469:2016, *Plastics – Generic identification and marking of plastics products*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	43
1 Domaine d'application .....	46
2 Références normatives .....	46
3 Termes et définitions .....	49
4 Information technique .....	49
4.1 Méthode de sortie recommandée .....	49
4.1.1 Généralités .....	49
4.1.2 Nombre de contacts et de cavités de contact .....	49
4.2 Valeurs assignées et caractéristiques .....	49
4.3 Systèmes de niveaux .....	50
4.3.1 Niveaux de performances .....	50
4.3.2 Niveaux de compatibilité .....	50
4.4 Classification en catégories climatiques .....	50
4.5 Distances d'isolement et lignes de fuite .....	50
4.6 Courant limite .....	51
4.7 Marquage .....	51
5 Informations relatives aux dimensions .....	51
5.1 Généralités .....	51
5.2 Vue isométrique et caractéristiques communes .....	51
5.2.1 Généralités .....	51
5.2.2 Vue isométrique des fiches .....	51
5.2.3 Vue isométrique des embases .....	52
5.3 Informations relatives à l'accouplement .....	52
5.3.1 Direction de l'accouplement .....	52
5.3.2 Perpendiculaire à la direction d'accouplement .....	52
5.3.3 Inclinaison .....	52
5.4 Embases .....	52
5.4.1 Généralités .....	52
5.4.2 Dimensions .....	53
5.4.3 Connexions de sortie .....	56
5.5 Fiches .....	56
5.5.1 Généralités .....	56
5.5.2 Dimensions .....	57
5.5.3 Connexions de sortie .....	60
5.6 Accessoires .....	60
5.7 Informations de fixation pour connecteurs .....	60
5.8 Calibres – Calibres de dimensionnement et calibres de force de rétention .....	60
6 Caractéristiques techniques .....	61
6.1 Classification en catégories climatiques .....	61
6.2 Caractéristiques électriques .....	61
6.2.1 Distances d'isolement et lignes de fuite .....	61
6.2.2 Tenue en tension .....	61
6.2.3 Résistance de contact .....	62
6.2.4 Continuité électrique du boîtier (coquille) .....	62
6.2.5 Résistance d'isolement .....	62
6.2.6 Echauffement .....	63

6.2.7	Charge électrique et température .....	63
6.3	Caractéristiques mécaniques .....	63
6.3.1	Fonctionnement mécanique .....	63
6.3.2	Efficacité des dispositifs d'accouplement des connecteurs.....	63
6.3.3	Force de rétention du calibre (contact élastique) .....	64
6.3.4	Forces d'accouplement et de désaccouplement .....	64
6.3.5	Rétention des contacts dans l'isolant.....	64
6.3.6	Méthode de polarisation et de détrompage .....	64
6.4	Essais de contraintes dynamiques .....	64
6.4.1	Vibrations (sinusoïdales) .....	64
6.4.2	Chocs .....	65
6.4.3	Chute libre (essai répété) .....	65
6.4.4	Degré de protection IP.....	65
6.4.5	Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT).....	65
6.5	Essai climatique.....	65
6.5.1	Chaleur humide, essai continu .....	65
6.5.2	Variation rapide de la température .....	66
6.5.3	Corrosion, brouillard salin.....	66
6.5.4	Chaleur sèche .....	66
6.5.5	Froid.....	66
6.5.6	Basse pression atmosphérique .....	66
6.6	Aspects liés à l'environnement.....	67
6.6.1	Marquage des matériaux d'isolement (plastiques).....	67
6.6.2	Conception/utilisation des matériaux.....	67
7	Programme d'essai.....	67
7.1	Généralités .....	67
7.2	Programmes d'essai .....	67
7.2.1	Programme d'essai de base (minimum) .....	67
7.2.2	Programme d'essai complet.....	67
7.3	Modes opératoires d'essai et méthodes de mesure .....	79
7.4	Préconditionnement .....	79
7.5	Câblage et fixation des spécimens .....	79
7.5.1	Câblage.....	79
7.5.2	Montage .....	80
	Figure 1 – Fiches bipolaires et tripolaires.....	51
	Figure 2 – Embases bipolaires et tripolaires.....	52
	Figure 3 – Embase bipolaire 40 A .....	53
	Figure 4 – Embase tripolaire 40 A.....	54
	Figure 5 – Détrompage des embases.....	55
	Figure 6 – Fiche bipolaire 40 A .....	57
	Figure 7 – Fiche tripolaire 40 A.....	58
	Figure 8 – Détrompage des fiches .....	59
	Figure 9 – Calibre pour contact de signalisation.....	60
	Figure 10 – Calibre pour contact d'alimentation .....	61
	Tableau 1 – Catégories climatiques .....	50

Tableau 2 – Dimensions des embases bipolaires 40 A.....	53
Tableau 3 – Dimensions des embases tripolaires 40 A .....	54
Tableau 4 – Dimensions des détrompages des embases .....	56
Tableau 5 – Dimensions des fiches bipolaires 40 A.....	57
Tableau 6 – Dimensions des fiches tripolaires 40 A .....	58
Tableau 7 – Dimensions des détrompages des fiches .....	60
Tableau 8 – Dimensions du calibre .....	61
Tableau 9 – Tenue en tension.....	62
Tableau 10 – Vibrations .....	65
Tableau 11 – Nombre de spécimens .....	67
Tableau 12 – Groupe d’essais P .....	68
Tableau 13 – Groupe d’essais AP .....	69
Tableau 14 – Groupe d’essais BP .....	71
Tableau 15 – Groupe d’essais CP .....	73
Tableau 16 – Groupe d’essais DP .....	74
Tableau 17 – Groupe d’essais EP .....	75
Tableau 18 – Groupe d’essais GP .....	76
Tableau 19 – Groupe d’essais JP .....	77
Tableau 20 – Groupe d’essais KP .....	78

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES – EXIGENCES DE PRODUIT –****Partie 8-101: Connecteurs électriques – Spécification particulière pour  
connecteurs blindés étanches à 2 pôles ou 3 pôles pour la transmission  
de puissance et à 2 pôles pour la transmission de données avec boîtier  
plastique pour courant assigné de 40 A**

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61076-8-101 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs électriques, du comité d'études 48 de l'IEC: Connecteurs électriques et structures mécaniques pour les équipements électriques et électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/2784/FDIS	48B/2801/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.





Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61076, publiées sous le titre général *Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Exigences de produit*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

La Commission Electrotechnique Internationale IEC SC 48B—Connecteurs électriques		IEC 61076-8-101 Ed. 1
Spécification particulière conformément à l'IEC 61076-1		
Fiche	 <p>Fiche bipolaire 40 A</p>	<p>Pour courant assigné de 40 A c.c.;</p> <p>2 pôles;</p> <p>Contact d'alimentation femelle;</p> <p>Contact de signalisation séquentiel mâle;</p> <p>Insertion et extraction linéaires;</p> <p>Blindage 360°;</p> <p>Quatre détrompages.</p>
	 <p>Fiche tripolaire 40 A</p>	<p>Pour courant assigné de 40 A c.a.;</p> <p>3 pôles;</p> <p>Contact d'alimentation femelle;</p> <p>Contact de signalisation séquentiel mâle;</p> <p>Insertion et extraction linéaires;</p> <p>Blindage 360°;</p> <p>Quatre détrompages.</p>
Embase	 <p>Embase bipolaire 40 A</p>	<p>Pour courant assigné de 40 A c.c.;</p> <p>2 pôles;</p> <p>Contact de signalisation femelle;</p> <p>Contact d'alimentation mâle;</p> <p>Insertion et extraction linéaires;</p> <p>Blindage 360°;</p> <p>Quatre détrompages.</p>
	 <p>Embase tripolaire 40 A</p>	<p>Pour courant assigné de 40 A c.a.;</p> <p>3 pôles;</p> <p>Contact de signalisation femelle;</p> <p>Contact d'alimentation mâle;</p> <p>Insertion et extraction linéaires;</p> <p>Blindage 360°;</p> <p>Quatre détrompages.</p>

## CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – EXIGENCES DE PRODUIT –

### Partie 8-101: Connecteurs électriques – Spécification particulière pour connecteurs blindés étanches à 2 pôles ou 3 pôles pour la transmission de puissance et à 2 pôles pour la transmission de données avec boîtier plastique pour courant assigné de 40 A

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61076 décrit les connecteurs blindés étanches à 2 pôles ou 3 pôles pour la transmission de puissance et à 2 pôles pour la transmission de données avec boîtier plastique (par la suite appelés connecteurs) pour équipements électriques et électroniques, et notamment leurs dimensions hors-tout, les dimensions des interfaces, les caractéristiques techniques, les exigences en matière de performances et les méthodes d'essai.

Le présent document s'applique à tous les connecteurs dont les exigences en matière d'étanchéité et de blindage répondent au présent document pour une tension assignée inférieure ou égale à 750 V en courant alternatif ou 1 000 V en courant continu avec un courant assigné de 40 A, dans le domaine des équipements électriques et électroniques.

#### 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-581:2008, *Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) – Partie 581: Composants électromécaniques pour équipements électroniques*

IEC 60068-1, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

IEC 60228:2004, *Ames des câbles isolés*

IEC 60352-1, *Connexions sans soudure – Partie 1: Connexions enroulées – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-2, *Connexions sans soudure – Partie 2: Connexions serties – Exigences générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-3, *Connexions sans soudure – Partie 3: Connexions autodénudantes accessibles sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-4, *Connexions sans soudure – Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-5, *Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force – Exigences générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-6, *Connexions sans soudure – Partie 6: Connexions à percement d'isolant – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60352-7, *Connexions sans soudure – Partie 7: Connexions à ressort – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

IEC 60512-1-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 1-1: Examen général – Essai 1a: Examen visuel*

IEC 60512-1-2, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 1-2: Examen général – Essai 1b: Examen de dimension et masse*

IEC 60512-2-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 2-1: Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2a: Résistance de contact – Méthode du niveau des millivolts*

IEC 60512-2-2, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 2-2: Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2b: Résistance de contact – Méthode du courant d'essai spécifié*

IEC 60512-2-5, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 2-5: Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2e: Perturbation de contact*

IEC 60512-2-6, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 2-6: Essais de continuité électrique et de résistance de contact – Essai 2f: Continuité électrique du boîtier (coquille)*

IEC 60512-3-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 3-1: Essais d'isolement – Essai 3a: Résistance d'isolement*

IEC 60512-4-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 4-1: Essais de contrainte diélectrique – Essai 4a: Tension de tenue*

IEC 60512-5-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 5-1: Essais de courant limite – Essai 5a: Echauffement*

IEC 60512-5-2, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 5-2: Essais de courant limite – Essai 5b: Taux de réduction de l'intensité en fonction de la température*

IEC 60512-6-3, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 6-3: Essais de contraintes dynamiques – Essai 6c: Chocs*

IEC 60512-6-4, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 6-4: Essais de contraintes dynamiques – Essai 6d: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60512-7-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 7-1: Essais d'impact (fiches) – Essai 7a: Chute libre (essai répété)*

IEC 60512-9-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 9-1: Essais d'endurance – Essai 9a: Fonctionnement mécanique*

IEC 60512-9-2, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 9-2: Essais d'endurance – Essai 9b: Charge électrique et température*

IEC 60512-11-1, *Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Essais et mesures - Partie 11-1: Essais climatiques – Essai 11a – Séquence climatique*

IEC 60512-11-3, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-3: Essais climatiques – Essai 11c: Essai continu de chaleur humide*

IEC 60512-11-4, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-4: Essais climatiques – Essai 11d: Variations rapides de température*

IEC 60512-11-6, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-6: Essais climatiques – Essai 11f: Corrosion, brouillard salin*

IEC 60512-11-9, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-9: Essais climatiques – Essai 11i: Chaleur sèche*

IEC 60512-11-10, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-10: Essais climatiques – Essai 11j: Froid*

IEC 60512-11-11, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-11: Essais climatiques – Essai 11k: Basse pression atmosphérique*

IEC 60512-11-12, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 11-12: Essais climatiques – Essai 11m: Essai cyclique de chaleur humide*

IEC 60512-13-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 13-1: Essais de fonctionnement mécanique – Essai 13a: Forces d'accouplement et de désaccouplement*

IEC 60512-13-5, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 13-5: Essais de fonctionnement mécanique – Essai 13e: Méthode de polarisation et de codage*

IEC 60512-15-1, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 15-1: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15a: Rétention des contacts dans l'isolant*

IEC 60512-15-6, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 15-6: Essais (mécaniques) des connecteurs – Essai 15f: Efficacité des dispositifs d'accouplement des connecteurs*

IEC 60512-16-5, *Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et mesures – Partie 16-5: Essais mécaniques des contacts et des sorties – Essai 16e: Force de rétention du calibre (contacts élastiques)*

IEC 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60695-2-11:2014, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT)*

IEC 60999-1, *Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 1: Prescriptions générales et particulières pour les organes de serrage pour les conducteurs de 0,2 mm<sup>2</sup> à 35 mm<sup>2</sup> (inclus)*

IEC 60999-2, *Dispositifs de connexion – Conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité pour organes de serrage à vis et sans vis – Partie 2: Prescriptions particulières pour les organes de serrage pour conducteurs au-dessus de 35 mm<sup>2</sup> et jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> (inclus)*

IEC 61076-1:2006, *Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de produit – Partie 1: Spécification générique*

IEC 61984:2008, *Connecteurs – Exigences de sécurité et essais*

IEC 62430:2019, *Écoconception (ECD) – Principes, exigences et recommandations*

Guide IEC 109, *Aspects liés à l'environnement – Prise en compte dans les normes électrotechniques de produits*

ISO 1302:2002, *Spécification géométrique des produits (GPS) – Indication des états de surface dans la documentation technique de produits*

ISO 6508-1:2015, *Matériaux métalliques – Essai de dureté Rockwell – Partie 1: Méthode d'essai*

ISO 11469:2016, *Plastiques – Identification générique et marquage des produits en matière plastique*