

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**61479**

Première édition  
First edition  
2001-03

---

## Travaux sous tension – Protecteurs de conducteurs flexibles en matériau isolant

## Live working – Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material

© IEC 2001 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

---

CODE PRIX  
PRICE CODE

W

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	6
1 Domaine d'application.....	8
1.1 Classes.....	8
1.2 Catégories .....	8
1.3 Styles .....	8
2 Références normatives .....	8
3 Définitions.....	10
4 Composition.....	14
5 Classification .....	14
6 Prescriptions physiques .....	16
6.1 Forme .....	16
6.2 Dimensions .....	16
6.3 Epaisseur .....	16
6.4 Façon et finition .....	16
6.5 Marquage .....	18
6.6 Emballage.....	18
7 Essais sur les protecteurs de conducteurs .....	18
7.1 Généralités .....	18
7.2 Contrôle visuel et mesures.....	20
7.2.1 Forme .....	20
7.2.2 Dimensions .....	20
7.2.3 Façon et finition .....	20
7.2.4 Marquage.....	20
7.2.5 Emballage.....	20
7.3 Essais mécaniques .....	22
7.3.1 Généralités .....	22
7.3.2 Résistance mécanique à la perforation.....	22
7.3.3 Allongement résiduel.....	22
7.3.4 Résistance à la traction et allongement à la rupture .....	24
7.3.5 Essai de résistance au déchirement.....	24
7.3.6 Essai de mise en place .....	26
7.4 Essais diélectriques.....	26
7.4.1 Généralités .....	26
7.4.2 Electrodes.....	28
7.4.3 Equipement d'essai.....	30
7.4.4 Indicateur de défaut .....	30
7.4.5 Essai diélectrique en tension alternative .....	32
7.4.6 Essai sous tension continue .....	32
7.4.7 Essai diélectrique sur assemblage .....	34
7.5 Essais de vieillissement.....	34
7.6 Essais thermiques – Résistance à la fusion .....	36

## CONTENTS

FOREWORD .....	7
1 Scope .....	9
1.1 Classes.....	9
1.2 Categories .....	9
1.3 Styles .....	9
2 Normative references.....	9
3 Definitions.....	11
4 Composition.....	15
5 Classification .....	15
6 Physical requirements.....	17
6.1 Shape .....	17
6.2 Dimensions.....	17
6.3 Thickness .....	17
6.4 Workmanship and finish.....	17
6.5 Marking.....	19
6.6 Packaging.....	19
7 Tests on conductor covers .....	19
7.1 General.....	19
7.2 Visual inspection and measurements .....	21
7.2.1 Shape .....	21
7.2.2 Dimensions .....	21
7.2.3 Workmanship and finish.....	21
7.2.4 Marking.....	21
7.2.5 Packaging.....	21
7.3 Mechanical tests .....	23
7.3.1 General.....	23
7.3.2 Mechanical puncture resistance .....	23
7.3.3 Tension set .....	23
7.3.4 Tensile strength and elongation at break.....	25
7.3.5 Tear resistance test .....	25
7.3.6 Mechanical positioning test .....	27
7.4 Dielectric tests .....	27
7.4.1 General.....	27
7.4.2 Electrodes.....	29
7.4.3 Test equipment .....	31
7.4.4 Failure indicator .....	31
7.4.5 AC voltage dielectric test .....	33
7.4.6 DC voltage test .....	33
7.4.7 Dielectric test on assembly .....	35
7.5 Ageing tests.....	35
7.6 Thermal – Melting resistance .....	37

8	Essais des protecteurs de conducteurs avec propriétés spéciales.....	36
8.1	Généralités .....	36
8.2	Catégorie A – Résistance à l'acide .....	36
8.3	Catégorie H – Résistance à l'huile .....	38
8.4	Catégorie C – Très basses températures .....	38
8.5	Catégorie W – Très hautes températures .....	38
8.6	Catégorie Z – Résistance à l'ozone.....	38
8.6.1	Méthode A .....	38
8.6.2	Méthode B .....	38
8.7	Catégorie P – Conditions humides .....	40
9	Plan d'assurance de qualité et procédure d'échantillonnage .....	40
9.1	Généralités .....	40
9.2	Enregistrements.....	40
	Annexe A (normative) Symbole de marquage – Double triangle.....	56
	Annexe B (normative) Classification des essais.....	58
	Annexe C (normative) Huile pour essais sur protecteurs de conducteurs de catégorie H – Résistance à l'huile .....	60
	Annexe D (normative) Plans d'échantillonnage et procédures .....	62
	Annexe E (informative) Limites électriques d'emploi des protecteurs de conducteur en matériau isolant.....	66
	Annexe F (informative) Essais de réception.....	70
	Annexe G (informative) Précautions d'utilisation.....	72
	Bibliographie .....	74
	Figure 1 – Styles typiques de protecteurs de conducteur.....	42
	Figure 2 – Electrodes pour essai d'épreuve A1 .....	44
	Figure 2a – Disposition de l'électrode extérieure pour essai d'épreuve A1 .....	44
	Figure 3 – Electrodes pour essai d'épreuve A2.....	44
	Figure 3a – Disposition de l'électrode extérieure pour essai d'épreuve A2.....	44
	Figure 4 – Disposition de l'électrode extérieure et montage pour essai de tenue B .....	46
	Figure 5 – Dispositif d'essai mécanique de perforation (voir 7.3.2) .....	48
	Figure 6 – Eprouvette en forme d'haltères (voir 7.3.3) .....	50
	Figure 7 – Essais de résistance au déchirement (voir 7.3.5) .....	52
	Figure 8 – Résistance à la fusion – pour protecteurs en plastique uniquement (voir 7.6) .....	54
	Figure A.1 – Symboles et emplacement des symboles .....	56
	Tableau 1 – Désignation des propriétés spéciales .....	14
	Tableau 2 – Dimensions recommandées et tolérances .....	16
	Tableau 3 – Prescriptions en tension alternative .....	30
	Tableau 4 – Prescriptions en tension continue .....	32
	Tableau B.1 – Procédure générale d'essai .....	58
	Tableau C.1 – Caractéristiques de l'huile .....	60
	Tableau D.1 – Classification des défauts .....	62
	Tableau D.2 – Plan d'échantillonnage pour défauts mineurs.....	64
	Tableau D.3 – Plan d'échantillonnage pour défauts majeurs.....	64
	Tableau E.1 – Limites électriques.....	68

8 Tests on conductor covers with special properties .....	37
8.1 General.....	37
8.2 Category A – Acid resistance .....	37
8.3 Category H – Oil resistance .....	39
8.4 Category C – Extremely low temperature .....	39
8.5 Category W – Extremely high temperature .....	39
8.6 Category Z – Ozone resistance.....	39
8.6.1 Method A .....	39
8.6.2 Method B .....	39
8.7 Category P – Humid condition.....	41
9 Quality assurance plan and sampling procedure .....	41
9.1 General.....	41
9.2 Records .....	41
Annex A (normative) Symbol for marking – Double triangle .....	57
Annex B (normative) Classification of tests.....	59
Annex C (normative) Oil for tests on category H conductor covers – Oil resistance .....	61
Annex D (normative) Sampling plans and procedures.....	63
Annex E (informative) Electrical limits for the use of conductor covers (line hoses) of insulating material .....	67
Annex F (informative) Acceptance tests .....	71
Annex G (informative) Recommendations for in-service care.....	73
Bibliography .....	75
Figure 1 – Typical styles of conductor covers .....	43
Figure 2 – Electrodes for proof-test A1 .....	45
Figure 2a – Outer electrode design for proof-test A1 .....	45
Figure 3 – Electrodes for proof-test A2 .....	45
Figure 3a – Outer electrode design for proof-test A2 .....	45
Figure 4 – Outer electrode design and test arrangement for withstand test B .....	47
Figure 5 – Mechanical puncture (see 7.3.2).....	49
Figure 6 – Dumb-bell test piece (see 7.3.3) .....	51
Figure 7 – Tear resistance test (see 7.3.5) .....	53
Figure 8 – Melting resistance – Plastic covers only (see 7.6).....	55
Figure A.1 – Symbols and symbol location .....	57
Table 1 – Designation of special properties .....	15
Table 2 – Recommended dimensions and tolerances .....	17
Table 3 – AC voltage requirements.....	31
Table 4 – DC voltage requirements .....	33
Table B.1 – General test procedure.....	59
Table C.1 – Characteristics of the oil.....	61
Table D.1 – Classification of defects .....	63
Table D.2 – Sampling plan for minor defects .....	65
Table D.3 – Sampling plan for major defects .....	65
Table E.1 – Electrical limits .....	69

## COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### TRAVAUX SOUS TENSION – PROTECTEURS DE CONDUCTEURS FLEXIBLES EN MATERIAU ISOLANT

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61479 a été établie par le comité d'études 78 de la CEI: Travaux sous tension.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
78/350/FDIS	78/363/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.

Les annexes E, F et G sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**LIVE WORKING –  
FLEXIBLE CONDUCTOR COVERS (LINE HOSES)  
OF INSULATING MATERIAL**

**FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61479 has been prepared by IEC technical committee 78: Live working.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
78/350/FDIS	78/363/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B, C, and D form an integral part of this standard.

Annexes E, F and G are for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## **TRAVAUX SOUS TENSION – PROTECTEURS DE CONDUCTEURS FLEXIBLES EN MATERIAU ISOLANT**

### **1 Domaine d'application**

La présente Norme internationale est applicable aux protecteurs flexibles isolants destinés à protéger les travailleurs d'un contact accidentel avec des conducteurs électriques sous tension ou à la terre et à éviter les courts-circuits pendant les travaux sous tension.

#### **1.1 Classes**

Cinq classes de protecteurs de conducteurs, de caractéristiques électriques différentes, sont disponibles sous la désignation de classe 0, classe 1, classe 2, classe 3 et classe 4.

#### **1.2 Catégories**

Six catégories de protecteurs de conducteurs, ayant une composition et des propriétés différentes sont disponibles: catégorie A – pour la résistance à l'acide, catégorie H – pour la résistance à l'huile, catégorie C – pour les environnements de très basses températures, catégorie W – pour les environnements de très hautes températures, catégorie Z – pour la résistance à l'ozone et catégorie P – pour l'environnement humide.

NOTE Les matériaux de type II et III de l'ASTM D-1050 seraient de catégorie Z.

#### **1.3 Styles**

Des styles de protecteurs de conducteurs, différents par leurs caractéristiques constructives, sont disponibles et six de ces styles sont désignés comme style A, style B, style C, style D, style E, (voir figure 1), et style F.

### **2 Références normatives**

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(151):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050(212):1990, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 212: Isolants solides, liquides et gazeux*

CEI 60050(601):1985, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités*

CEI 60050(651):1999, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 651: Travaux sous tension*

## LIVE WORKING – FLEXIBLE CONDUCTOR COVERS (LINE HOSES) OF INSULATING MATERIAL

### 1 Scope

This International Standard is applicable to flexible insulating covers (line hoses) for the protection of workers from accidental contact with live or earthed electrical conductors and for the avoidance of short circuits during live working.

#### 1.1 Classes

Five classes of conductor covers, differing in electrical characteristics, are provided and designated as class 0, class 1, class 2, class 3, and class 4.

#### 1.2 Categories

Six categories of conductor covers differing in composition and properties are provided: category A – acid resistant, category H – oil resistant, category C – formulated for extreme low temperature environments, category W – formulated for extreme high temperature environments, category Z – ozone resistant, and category P – formulated for humid environment.

NOTE Types II and III material of ASTM D-1050 would be category Z.

#### 1.3 Styles

Various styles of conductor covers, differing in construction characteristics are available and six of these are designated as style A, style B, style C, style D, style E, (see figure 1), and style F.

### 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(151):1978, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050(212):1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 212: Insulating solids, liquids and gases*

IEC 60050(601):1985, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General*

IEC 60050(651):1999, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 651: Live working*

CEI 60060-1:1989, *Techniques des essais à haute tension. Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais*

CEI 60060-2:1994, *Techniques des essais à haute tension – Partie 2: Systèmes de mesure*

CEI 60212:1971, *Conditions normales à observer avant et pendant les essais de matériaux isolants électriques solides*

CEI 61318:1994, *Travaux sous tension – Guide pour les plans d'assurance de la qualité*

ISO 472:1999, *Plastiques – Vocabulaire*

ISO 1817:1999, *Caoutchouc, vulcanisé – Détermination de l'action des liquides (disponible en anglais seulement)*

ISO 2592:2000, *Détermination des points d'éclair et de feu – Méthode Cleveland à vase ouvert*

ISO 2859-1:1999, *Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 1: Procédures d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)*

ISO 2977:1997, *Produits pétroliers et solvants hydrocarbonés – Détermination du point d'aniline et du point d'aniline en mélange*

ISO 3104:1994, *Produits pétroliers – Liquides opaques et transparents – Détermination de la viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique*

ISO 9001:1994, *Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement, production, installation et prestations associées*

ISO 9002:1994, *Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en production, installation et prestations associées*

ISO 9003:1994, *Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en contrôle et essais finals*

IEC 60060-1:1989, *High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*

IEC 60060-2:1994, *High-voltage test techniques – Part 2: Measuring systems*

IEC 60212:1971, *Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials*

IEC 61318:1994, *Live working – Guidelines for quality assurance plans*

ISO 472:1999, *Plastics – Vocabulary*

ISO 1817:1999, *Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids*

ISO 2592:2000, *Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method*

ISO 2859-1:1999, *Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection*

ISO 2977:1997, *Petroleum products and hydrocarbon solvents – Determination of aniline point and mixed aniline point*

ISO 3104:1994, *Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity*

ISO 9001:1994, *Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing*

ISO 9002:1994, *Quality systems – Model for quality assurance in production, installation and servicing*

ISO 9003:1994, *Quality systems – Model for quality assurance in final inspection and test*